

Dokumentacija potrebna za interni tehnički pregled

1. Strojarska i geodetska snimka izvedenog stanja, a iznimno ukoliko ista nije dovršena, mogu se koristiti i izvedbeni projekti s unešenim dopunama i izmjenama od projekta do kojih je došlo tijekom građenja objekta (za vanjske plinovode i kućne priključke).
 2. Dokumentacija iz članka 44. Zakona o građenju (NN 77/1992 i 33/1995):
 - a) rješenje o upisu izvoditelja u registar djelatnosti,
 - b) akt o postavljanju voditelja građenja, odnosno pojedinih radova,
 - c) građevna dozvola,
 - d) projekti na temelju kojih je izdana građevna dozvola
 - e) izvedbeni projekti odobreni od Komisije ili ovlaštene osobe Distributera plina s unešenim svim izmjenama i dopunama
 - f) građevinski dnevnici
 - g) dokumentacija o ispitivanju ugrađenog materijala, proizvoda i opreme, prema programu ispitivanja iz projektaOvime je obuhvaćeno:
 - certifikati kvalitete ugrađenog materijala, proizvoda i opreme, te certifikati ili zapisnici o izvršenom funkcionalnom ispitivanju,
 - certifikati i zapisnici o kvaliteti izvedenih radova.Elaborat zavarivanja mora sadržavati certifikat zavarivača, situaciju s ucrtanim zavarima i pripadajućim brojevima zavara, koji se moraju poklapati s brojem snimke zavara.
 - h) elaborat o iskolčenju građevine, ovjeren od ovlaštene osobe (za vanjske plinovode)
 3. Akt o imenovanju nadzornih inženjera.
 4. Izjava voditelja građenja, odnosno pojedinih radova, daje ugrađena oprema, odnosno materijal prema priloženoj certifikatnoj dokumentaciji.
 5. Zapisnik o tlačnoj probi.
- O izvršenom internom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik.